

RESPONSABILITE
BRANCHEMENT REALISE

AVANT 01.06.2018

APRES 01.06.2018

TRAVAUX D'EXECUTION
DES BRANCHEMENTS

AVANT 01.06.2018

APRES 01.06.2018

PROPRIETAIRE

VITEOS

VITEOS

A CHARGE

DEMANDEUR

SANITAIRE AGREES ET TRANSITOIRES OU VITEOS A CHARGE DU DEMANDEUR

SANITAIRE AGREES ET TRANSITOIRES OU VITEOS A CHARGE DU DEMANDEUR

Cape de vanne Camponovo
grd. 2 art. N° 600.202
Debrunner art. N° 398.200.100

Hawle 9601 garniture télescopique courte
L= 0.74 - 1.1 m pour vanne de prise d'eau

ELGEF té avec robinet PE100 pour collier
simple électrosoudable N° 359.510

Hawle 2800 vanne de branchement fileté
à emboîtement verrouillé pour tuyaux PE

Hawle 3120 vanne de branchement pour
prise verticale taraudée/filetée PN16

Hawle 2670 vanne de branchement avec
embouts à souder

ELGEF collier de prise simple
PE 100 PN 16 sur Ø 63

Hawle 3112 étrier inox pour colliers
de prise universels, sans mise à la terre

Hawle 3520 plot de prise
universel taraudé

Vis de rappel +GF+ N° 330 ou 331

Robinet oblique

Passage de mur +GF+ 1210 à murer
avec sortie droite Ø 11/4" - 11/2" et 2"

Tube PE PN16
Ø 40, 50 et 63 mm

Gaine de protection bleue
pour tuyaux PE Debrunner
art. N° 481.136.150

Extrémité de gaine Ø 110/40, 50 et 63
Debrunner art. N° 366.410.113, 130 et 160

⚠ PAS DE PASSAGE SOUS RADIER SAUF CAS EXCEPTIONNELS

Distribution
Exécution de pose - Val-de-Ruz
Réalisation type de branchement d'eau potable

Echelle :	COTES EN		
	Dessiné :	RLe	08.12.2016
	Modifié :	RLe	24.04.2018

sans

viteos
toutes vos énergies

Service des eaux
Tél: 032 886 00 00

2 03 580 003611 01