

Qualité de l'eau	L'eau du réseau de La Vue-des-Alpes est bien minéralisée, mi- dure, calcique, chargée en hydrogencarbonates, peu sulfatée. Elle est très peu influencée par l'agriculture.
Provenance	100% Sources de la Vue-des-Alpes, traitées et acheminées par Renan.
Traitement	UV.
Qualité microbiologique – eau traitée	Sur les 17 échantillons analysés, 6 ont montré un dépassement de la valeur maximale pour les germes aérobies mésophiles (300 UFC/ml) qui n'ont pas été confirmés lors d'un second prélèvement. Ces dépassements ponctuels ne représentent aucun danger la santé des consommateurs. En dehors de ces dépassements, <b>la qualité de l'eau potable a été conforme aux exigences légales en 2024.</b>
Dureté	
Nitrates	
Contrôles de qualité Échantillons	Microbiologie et physico-chimie – 17 échantillons
Population	Habitant-e-s approvisionné-e-s: <b>13 (2024)</b>

**Analyse de l'eau au Relais, le 27.05.2024**

hydrogencarbonates	229	mg/L
pH	7.8	-
Conductivité	369	µS/cm
Fluorures	<0.1	mg/L
Chlorures	1.5	mg/L
Nitrates	2.7	mg/L
Sulfates	9.6	mg/L
Sodium	1.2	mg/L
Potassium	0.6	mg/L
Magnésium	2.7	mg/L
Calcium	73.1	mg/L
Dureté totale	19.9	°f

**! Bien consommer l'eau du réseau**

- Absence prolongée : laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire
- 24 heures : temps maxi pour garder l'eau en carafe
- Goût trop chloré : disparition après 1 à 2 h au frigo
- Adoucir l'eau : déconseillé pour l'eau froide – ok pour l'eau chaude
- Brise-jet : ok pour les économies d'eau et le nettoyer régulièrement avec du vinaigre
- Attention au gaspillage d'eau potable ! Une consommation responsable permet de diminuer les besoins en eau d'appoint et ainsi de préserver les ressources